НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00897** 039640

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ВЕНТА». Адрес: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Комсомольская, д.103, кв.26. ОГРН 1093332001916. Тел+7 (910) 779-65-25

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ВЕНТА». Адрес производства: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.100А. ОГРН 1093332001916. Тел+7 (910) 779-65-25

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ». Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф. 606, тел: (905) 520-52-62, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018 г. (бессрочно), эл. адрес: zos09@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Двери защитные: однопольные марки ВВП2-3.01.000, двупольные марки ВВП2-3.02.000, изготовленные по ТУ 25.99.21-016-89779022-2020 (описание и габаритные размеры-см. приложение бланк № 011754).
Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.99.21
код ТН ВЭД России
7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)
ГОСТ Р 53307-2009 (см. приложение на бланке № 011754)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 4Д-26 от 03.02.2026 г. выдан ЭО ООО «ЦОС» (испытательная лаборатория), свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018 г. (бессрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.99.21-016-89779022-2020.
Акт инспекционного контроля № 47ДС/ИК-22 от 12.01.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **05.02.2026** по **04.02.2029**

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации — подпись — **А.Н. Ерофеев** (И.О. Фамилия)

Эксперт — подпись — **А.А. Васильев** (И.О. Фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00897** 011754

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Код ОК 034 (ОКПД-2) / Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
25.99.21 7308 30 000 0	Двери защитные: однопольные марки ВВП2-3.01.000, обеспечивают II класс устойчивости к взлому и 3 класс защиты по пулестойкости (БР3), габаритные размеры: по ширине от 700 до 1200 мм, по высоте от 1500 до 2500 мм, Заполнение внутреннего полотна двери- из термобазальтовых плит плотностью 130 кг/куб.м, и огнестойкой фанеры толщиной 10 мм; уплотнение- термоуплотнительная лента ТСП-21 1,5х15 –по контуру двери.	ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости дверей однопольных глухих -EI 60.
25.99.21 7308 30 000 0	Двери защитные: двупольные марки ВВП2-3.02.000, обеспечивают II класс устойчивости к взлому и класс БР3 по пулестойкости, габаритные размеры: по ширине от 1200 до 2500 мм, по высоте от 1800 до 3050 мм, Заполнение внутреннего полотна двери из термобазальтовых плит плотностью 130 кг/куб.м, и огнестойкой фанеры толщиной 10 мм; уплотнение-термоуплотнительная лента ТСП-21 1,5х15 – по контуру двери.	ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости дверей двупольных глухих - EI 60.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) А.Н. Ерофеев
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) А.А. Васильев
(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.